

焼却施設の維持管理状況の情報

(1) 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	平成26年										平成27年			【単位:トン】
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥		142.69	315.93	350.44	292.01	283.00	379.80	361.74	434.31	149.03	62.74	378.43		3,150.12
廃プラスチック類		17.84	51.93	73.16	53.93	44.94	73.65	61.15	76.21	15.50	1.09	67.78		537.18
廃油		3.07	17.73	25.98	15.78	25.83	19.52	24.01	12.44	19.83	2.46	8.93		175.58
合計		163.60	385.59	449.58	361.72	353.77	472.97	446.90	522.96	184.36	66.29	455.14		3,862.88

(2) 測定に関する事項

項目	内容等	
燃焼室中の燃焼ガス温度	測定位置	焼却炉内(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧
集じん器内で冷却された燃焼ガス温度	測定位置	湿式サイクロン出口(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧
排ガス中の一酸化炭素濃度	測定位置	吸引ファンと煙突間(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧

(※)「焼却施設の測定場所」参照

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

稼働中毎日

(4) 煙突から排出される排ガスの測定に関する事項

			平成26年度								基準値	
			平成26年					平成27年				
			測定日	4月30日	4月30日	6月2日	8月6日	10月22日	1月16日	1月16日		
測 定 項 目		結果が得られた日	5月15日	5月27日	6月10日	8月13日	11月7日	1月27日	2月12日	2月19日	基準値	法規制・協定
ばいじん量		g/Nm ³	0.03		0.055	0.055	0.039	(※1) 0.040		0.036	0.06	協定
硫黄酸化物	濃度	ppm	5.1		－	－	5.4			－	180	〃
	排出量	Nm ³ /時	0.037		－	－	0.054			－	3	〃
窒素酸化物	濃度	ppm	94		96	83	84			65	180	〃
	排出量	Nm ³ /時	0.65		0.84	0.67	1.0			0.45	3	〃
塩化水素濃度		mg/Nm ³	5.4		－	－	<4.3			－	80	〃
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	－	0.059	－	－	－		0.057	－	0.5	〃
カドミウム濃度		mg/Nm ³	<0.01		－	－	<0.01			－	1	県公害防止条例
鉛濃度		mg/Nm ³	0.11		－	－	0.31			－	10	〃
ふっ素濃度		mg/Nm ³	<1.0		－	－	<1.0			－	10	〃
塩素濃度		mg/Nm ³	<1.3		－	－	<1.3			－	30	〃

※1 福井市の立入検査が11月6日に行われ、ばいじん量が協定値を超過しているとの検査結果(0.10)の連絡を11月27日に受けました。
このため、11月28日から、焼却炉の運転を停止し、緊急点検と改修工事を実施した上で試験運転を行い、1月16日の再測定の結果、
協定値内(0.040)となりましたので、1月28日から焼却炉の運転を再開しました。

(5) 燃料タンク内における燃料油の硫黄含有率

			平成26年度		基準値	
			平成26年			
		測定日	4月1日	10月1日		
測 定 項 目		結果が得られた日	4月1日	10月1日	基準値	法規制・協定
燃料油の硫黄含有量	A重油	%	0.59	0.71	0.8	協定
	C重油	%	0.32	0.35	0.8	〃